

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
24.12.2021	№ 18210061000201454450	



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска,
426072, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 111, тел. 70-01-37 (код-3412),
E-mail: pergpn@18.mchs.gov.ru**

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 01/84/4

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо).

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ДЕТСКИЙ САД № 79», ИНН/ОГРН 1835041418/1021801650749 в
лице заведующего Кутявиной С.Г.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Уд-
муртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г.
Ижевска по пожарному надзору Филатова Евгения Сергеевича от 09.12.2021
№ 01/84, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий № 18210061000201454450 от 09.12.2021г.

в период

с « 14 » декабря 2021 г., 09 час. 00 мин.

« 24 » декабря 2021 г., 14 час. 00 мин.

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору Будиным Антоном Алексеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
заведующий Кутявина Светлана Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
г. Ижевск, ул. Воровского, 110				
1.	Кабинет «Кладовщика» не защищен системой пожарной автоматики.	ст. 1, 4, 5, 6, 54 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 НПБ 110-03; п.4.4 СП 486.1311500.2020;СП	01.11.2022	

		484.1311500 А.1 (табл. А.1).		
2.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (отсутствует проектная документация на систему АПС и СОУЭ).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.).	01.11.2022	
г. Ижевск, ул. Воровского, 112				
3.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре, наружной пожарной лестницы, а также ограждений на крыше, в исправном состоянии (по представленному протоколу испытания № 3038/2 от 11.06.21г., 2 наружных лестниц, предназначенных для эвакуации людей, пожарная вертикальная лестница, а также ограждение на крыше, испытание не прошли).	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.11.2022	
4.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (отсутствует проектная документация на систему АПС и СОУЭ).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.).	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ № 79 Кутявина Светлана
Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. Ижевска управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской
Республике – государственный инспектор

г. Ижевска по пожарному надзору

Будин Антон Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

